

Monteringsanvisning

DK Bortskaffelsesanvisning

Udstyr, der indeholder elektriske komponenter, må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Affaldet skal, sammen med andet elektrisk eller elektronisk affald, indsamles særskilt i henhold til lovgivningen.

N Forskrift om afvalsbehandling

Udstyr som indeholder elektriske komponenter skal ikke kastes sammen med husholdningsaffald, men indsamles og destrueres separat i henhold til lokale retningslinjer for behandling af næringsselektroaffald (EE-afval).

DK

Varmeblåeserierie
devitemp 103, 106, 109, 103T, 109T, 303, 303T

GB

Fan Heaters
devitemp 103, 106, 109, 103T, 109T, 303, 303T

FI Jättepoisto-ohjeet

Laitteita, joissa on elektrinisia komponentteja, ei saa yhdistää kotitalousjätteen kanssa. Ne täytyy kerätä erikseen muuten sähkö- ja elektroniikkajätteen kanssa palautusta lainsäädäntöä noudattaen.

DE

Heizlüfterserie
devitemp 103, 106, 109, 103T, 109T, 303, 303T

GB Disposal Instruction

Equipment containing electrical components shall not be disposed together with domestic waste. It must be collected separately with other electrical and electronic waste according to local legislation.

D Entsorgungshinweis

Das Gerät/die Ausrüstung enthält elektronische Bauteile, die nicht mit dem Haus- bzw. Restmüll entsorgt werden dürfen. Entsprechend den lokalen Bestimmungen müssen die Teile separat mit anderen Elektro- und Elektronikschrott gesammelt werden.

PL Wymagany sposob unieszkodliwienia

Sprzętu zawierającego podzespoły elektryczne nie wolno unieszkodliwiać razem z odpadami bytowymi.
Sprzęt taki należy zbierać osobno wraz z innymi odpadami elektrycznymi i elektronicznymi, zgodnie z prawem krajowym.

LV Norādījumi nodošanai atkritumos

Ierīces, kas satur elektriskus elementus, nedrīkst mest sāmniecības atkritumos.
Tās atsevišķi jāsavāc kopā ar citiem elektriskiem un elektroniskiem atkritumiem atbilstoši vietējas likumdošanas prasībām.

SK Pokyny na likvidáciu odpadu

Zariadenie obsahujúce elektrické súčiastky nesmie byť likvidované spolu s domácim odpadom. Musí ísť o separátny odvoz spolu s iným elektrickým a elektronickým a elektronickým odpadom plne v súlade s miestnou legislatívou.

CZ Pokyny k likvidaci odpadu

Zařízení obsahující elektrické součástky nesmí být likvidováno společně s domácím odpadem.
Musí jít o separátní odvoz společně s jiným elektrickým a elektronickým odpadem plně v souladu s místní legislatívou.



Ulvehavevej 61

DK-7100 Vejle

Tlf. +45 75 85 85 85

Fax +45 75 85 71 10

Abb. A: Abstand bei Wandmontage




Abb. B: 15° Wandmontage






Abb. C: Abmontage



DE Heizlüfterserie

Diese Heizlüfter sind wahlweise für den transportablen Gebrauch oder für die stationäre Montage in einer Minimumhöhe von 1,8 m zugelassen. Die Geräte sind spritzwassergeschützt. Sie können in trockenen und feuchten Räumen benutzt werden.

NB! Beim Abmontieren des Abdeckbleches siehe Abb. C.

Feste Montage (stationär)

Sie können den Heizlüfter wahlweise waagrecht oder mit 15° Neigung nach unten montieren.

1. Die Montagebügel werden mit vier Schrauben am Gehäuse befestigt. Die beiden Abstandsscheiben werden zwischen Gehäuse und Wandhalterung gelegt (untere Befestigungslöcher).
2. Markieren Sie die Befestigungslöcher, bohren Sie die notwendigen Dübellöcher und benutzen Sie für die Befestigung 8 mm Schrauben.
3. Hängen Sie den Heizlüfter in die oberen Schraubenlöcher ein und ziehen Sie danach die unteren Schrauben fest.

Benutzung des devitemp Heizlüfter Zeichenerklärung

- Aus
- ☞ Lüfter ein
- ☞ Heizlüfter und Heizung halbe Leistung
- ☞ Heizlüfter volle Leistung
- ☞ Heizung halbe Leistung
- ☞ Heizlüfter und Heizung volle Leistung

devitemp Heizlüfter sind wartungsfrei. Nach längerer Betriebszeit und nach Gebrauch in staubiger Umgebung empfiehlt es sich den Heizlüfter mit Preißluft auszublasen.

Elektroanschluss

Installationsseitig ist ein allpolige Trennvor-

richtung vom Netz mit einer Kontaktöffnungsweite von mind. 3 mm pro Pol vorzusehen. Eine feste Installation muß immer von einem zugelassenen Installateur ausgeführt werden. Nur er kennt die geltenden Vorschriften. Nach Demontage des Abdeckbleches an der rechten Seite sind die Anschlußklemmen frei zugänglich.

Überhitzungsschutz

Der Heizlüfter ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Dieser schaltet den Heizlüfter bei unbeabsichtigtem Abdecken oder beim Ausfall des Lüftermotors allpolig ab. Nach Abkühlen des Heizlüfters kann der Überhitzungsschutz manuell zurückgesetzt werden. Sollte der Heizlüfter beim Wideranschaufen des Überhitzungsschutzes nicht anlaufen, muß ein Fachmann hinzugezogen werden.

Warnung

An den Gerät befinden sich heiße Gehäuseteile. Das Gerät darf nicht unmittelbar unterhalb einer Wandsteckdose installiert werden.

Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Badewanne, Dusche, Waschbecken oder Schwimmbecken verwenden. Bei ortsfesten Heizgeräten, die in einem Badezimmer verwendet werden sollen ist das Heizgerät so zu installieren, daß Schalter und andere Regel- und Steuergeräte nicht von einer in der Wanne oder Dusche befindlichen Person berührt werden können. Die Geräte sind so aufzustellen, daß brennbare Gegenstände nicht entzündet werden können. Der hierin angegebene Abstand zwischen dem Räumheizgerät und der Umgebung darf deshalb nicht unterschritten werden. Wegen Feuergefahr darf der Heizlüfter während des Betriebes nicht zugedeckt werden.

Timer

Um zu sicheren daß der Timer einschaltet, muß zuerst ganz aufgezogen und dann auf die gewünschte Stunde eingestellt werden.